

МУП города Череповца «Электросеть»

(наименование организации)

162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3

(адрес организации)

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	http://cherel.ru/
Дата опубликования		14.01.2014
Отчетный период		2013 год

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в декабре 2014 года**

№ п/п	Наименование выводимого из работы оборудования	Дата вывода в ремонт		Аварийная готовность	Виды работ	Примечание
		Заявленная	Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией)			
1	2	3	4	5	6	7
1	ГПП-9	02.12.2013		1 час	Ремонт резервного тр-ра	
2	РП-11	02.12.2013		1 час	Яч.2 ремонт масляного выключателя	
3	ТП-71	03.12.2013		1 час	Капитальный ремонт	
4	ТП-1035	03.12.2013		1 час	Капитальный ремонт	
5	РП-11	04.12.2013-05.12.2013		1 час	Яч.12 ремонт масляного выключателя	
6	ТП-212	04.12.2013		1 час	Капитальный ремонт	
7	ТП-372	05.12.2013		1 час	Текущий ремонт	
8	ТП-103	06.12.2013		1 час	Текущий ремонт	
9	РП-11	06.12.2013		1 час	Яч.24 ремонт масляного выключателя	

10	РП-19	09.12.2013		1 час	Яч.16 ремонт секционного масляного выключателя	
11	ТП-194	10.12.2013		1 час	Капитальный ремонт	
12	РП-19	11.12.2013		1 час	Яч.1 ремонт масляного выключателя	
13	РП-26	11.12.2013		1 час	Яч.16 замена трансформаторов тока	
14	РП-19	12.12.2013		1 час	Яч.2 ремонт масляного выключателя	
15	ТП-86	13.12.2013		1 час	Текущий ремонт	
16	РП-19	13.12.2013		1 час	Яч.3 ремонт масляного выключателя	
17	РП-19	16.12.2013		1 час	Яч.4 ремонт масляного выключателя	
18	РП-19	17.12.2013		1 час	Яч.9 Ремонт масляного выключателя	
19	РП-19	18.12.2013		1 час	Яч.18 ремонт масляного выключателя	
20	ТП-1611	18.12.2013		1 час	Текущий ремонт	
21	РП-19	19.12.2013		1 час	Яч.20 ремонт масляного выключателя	
22	ТП-508	19.12.2013		1 час	Ремонт тр-ра№1	
23	РП-19	23.12.2013		1 час	Яч.7 ремонт масляного выключателя	
24	ТП-832	23.12.2013		1 час	Ремонт рубильника	
25	РП-19	24.12.2013		1 час	Яч.8 ремонт масляного выключателя	
26	РП-19	25.12.2013		1 час	Яч.19 ремонт масляного выключателя	
27	РП-19	26.12.2013		1 час	Яч.6 ремонт масляного выключателя	
28	РП-19	27.12.2013		1 час	Яч.5 ремонт масляного выключателя	
29	РП-19	30.12.2013		1 час	Яч.17 ремонт масляного выключателя	

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в _____ месяце _____ года не осуществлялся"

Основание для размещения: Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б, 17 аб.

Статус информации: «фактическая»
Срок хранения в архиве организации: 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)