

**МУП «Электросеть»**

(наименование организации)

**162622 Вологодская область г. Череповец ул. Милютина,3**

(адрес организации)

**Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности**

Место опубликования	Печатное издание	
	Наименование сайта/URL	http://cherel.ru/
Дата опубликования		01.10.2020
Отчетный период		3 квартал 2020 год

№ п/п	Месяц	Отключение		Включение		Причины аварии по итогам расследования	Противоаварийные мероприятия
		дата	время	дата	время		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	июль	20	11:10	20	12:30	Повреждение КЛ-10кВ ТП-1261 -ТП-1272	Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания
2	июль	24	01:23	24	02:20	Повреждение КЛ-10кВ ТП-105-ТП-142	Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания
3	июль	28	14:53	28	14:53	Повреждение КЛ-10кВ ТП-109 -ТП-54 действия сторонней организации	Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт
4	август	04	00:33	04	01:34	Повреждение КЛ-10кВ ТП-74 - ТП-216	Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания
5	август	14	07:43	14	08:34	Повреждение КЛ-10кВ ТП-841 - ТП-29	Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания
6	август	22	04:19	22	04:57	Повреждение КЛ-10кВ ТП -109 - ТП-4	Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания
7	сентябрь	01	16:52	01	17:25	Повреждение КЛ-10кВ ТП –1033 - ТП-1022	Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания
8	сентябрь	01	16:33	01	17:25	Повреждение КЛ-10кВ ТП-1142 -ТП-1141	Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания
9	сентябрь	11	09:25	11	09:25	Повреждение КЛ-10кВ РП -11 – КНС №3 действия сторонней организации	Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт
10	сентябрь	13	09:16	13	09:59	Повреждение КЛ-10кВ ТП-218 -ТП-214 действия сторонней организации	Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт
11	сентябрь	20	16:10	20	16:55	Повреждение КЛ-10кВ ТП-1444 -ТП-1442 действия сторонней организации	Ремонт КЛ-10кВ, в/в испытания, составление акта, документов на ремонт
12	сентябрь	23	09:04	23	09:58	Повреждение оборудования яч.13 РУ-10кВ РП-15	Замена оборудования, в/в испытания

**Примечание:** в случае если аварийных отключений не было, в столбце 7 указать "за \_\_\_\_\_ год аварийных отключений не было"

Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

В связи с аварийными отключениями, недоотпуск электрической энергии за 3-ий квартал 2020 года составил 3,86 тыс. кВт\*час.

Количество аварийных отключений в сетях МУП города Череповца «Электросеть» согласно оперативного журнала за 3 -ий квартал 2020 года составило 12 ед. общей продолжительностью 10,18 часа.

Основание для размещения:	Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 116, 14 аб.
Статус информации:	«фактическая»
Срок хранения в архиве организации:	3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)