ХАРАКТЕРИСТИКА

технического состояния объектов МУП «Электросеть» на территории города Череповца по состоянию на 01.01.2010 года

Наименование сетей	Общая протяженность сетей в регионе (км)	Средний физический износ сетей (%)	Необходимо заменить сетей, отслуживших нормативный срок (км)	Средняя стоимость 1 пог. м сетей в регионе (тыс. руб)	Необходимый объем финансовых средствах на замену ветхих сетей в регионе и доведения их до нормативного уровня (млн. руб.)
Электрических, всего в т.ч. коммунальных					
ВЛ - 10 кВ	17,10	12,22	2,09	1,20	2,508
ВЛ - 0,4 кВ	56,90	28,29	16,10	1,00	16,099
Кабельных					
КЛ - 10 кВ	626,00	36,24	226,84	2,00	453,676
КЛ - 0,4 кВ	509,90	36,15	184,31	1,40	258,030